



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
(ГПС МЧС РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШОЛОХОВСКОМУ РАЙОНУ

Пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, 346270

Телефоны: (86353) 22-2-21 E-mail: 18ogrn_rnd@mail.ru

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Телефон доверия Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (863) 240-66-10

Предписание №9/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Шолоховская гимназия»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 9 от «28» января 2016 года начальника ОНД по Шолоховскому
району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Ушакова
Ю.И., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 09 ч. 00 мин. «02» февраля 2016 г. по 16 ч. 00 мин. «04» февраля 2016 г. проведена
плановая проверка: Главным государственным инспектором Шолоховского района Ростовской
области по пожарному надзору майором внутренней службы Ушаковым Юрием Ивановичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(-чих) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в отношении МБОУ «Шолоховская гимназия», расположенная по адресу: Ростовская область,
Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Сосновая, 61, совместно с директором Штанг Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Г/П	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В помещении кладовой, для хранения спортивного инвентаря и в подвальном помещении установить пожарные извещатели.	Приложение А «Общие положения» А4. Таблица 1, НПБ 110-03, ФЗ-123 от 22.07.2008г. «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Статья 151. Заключительные положения	12.06.2016г.	
2	В чердачном помещении здания школы, установить пожарные извещатели.	СП 5-13130.2009 13.3.5. В помещениях с крутыми крышами, например диагональными, двускатными, четырехскатными, шатровыми, пилчастыми, имеющими наклон более 10 градусов, пять извещателей устанавливаются в вертикальной плоскости юбка крыши или самой высокой части здания. Приложение А «Общие положения» А4. Таблица 1, НПБ 110-03, ФЗ-123 от 22.07.2008г. «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Статья 151. Заключительные положения	12.06.2016г.	

3	<p>В целях повышения оперативности прибытия пожарной автомобилей к месту пожара, а так же для исключения фактора позднего сообщения о пожаре, необходимо установить вывод сигнала по радиоканалу на пульт централизованного наблюдения установленного на центральном пункте связи «01». Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство пульта подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>ФЗ-123 от 22.07.2008г «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Статья 83</p> <p>7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p>	12.06.2016г.
4	<p>Двери на лестничных клетках, должны иметь уплотнения в притворах.</p>	<p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 4.2.7. «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) ФЗ-123 от 22.07.2008г «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Статья 151. Заключительные положения</p>	12.06.2016г.
5.	<p>Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя в помещениях столовой, не должно превышать более 20 м.</p>	<p>СП 9.13130.2009 4.2.4 Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил [2], оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и спружений;</p>	12.06.2016г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного

иционного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Главный государственный инспектор Шолоховского района Ростовской области по пожарному надзору майор внутренней службы Ушаков Ю.И.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

«04» января 2016 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Штанг Л.А.
(подпись)

Директор Штанг Л.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«04» января 2016 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору