

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение**

«Шолоховская гимназия, станица Вёшенская»

Шолоховского района Ростовской области

Почтовый адрес: 346270, ст. Вёшенская, Шолоховский район Ростовская область,
ул.Сосновая 61
Телефон 21-9-6


Главному государственному инспектору
Шолоховского района Ростовской области
по пожарному надзору
майору внутренней службы
Ю.И.Ушакову
и.о.директора МБОУ «Шолоховская гимназия»
И.Н.Кривоносова

Отчет

**об исполнении предписания по устранению нарушений требований
пожарной безопасности №9/1/1 от 04.01.2016г**

В целях выполнения предписания Отделения надзорной деятельности №9/1/1 от 04.01.2016г. в МБОУ «Шолоховская гимназия» проведена следующая работа:

- установлены пожарные извещатели в помещении кладовой, в подвальном и чердачном помещениях;
- выведен сигнал по радиоканалу на пульт централизованного наблюдения, установленного на центральном пункте связи «01»;
- закреплены уплотнения в притворах на лестничных клетках.

И.о.директора МБОУ «Шолоховская гимназия»  И.Н.Кривоносова


Кривоносова И.Н.
10.06.16г.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение**

«Шолоховская гимназия, станица Вешенская»

Шолоховского района Ростовской области

Почтовый адрес: 346270, ст. Вешенская, Шолоховский район Ростовская область,
ул. Сосновая 61
Телефон 21-9-6



Главному государственному инспектору
Шолоховского района Ростовской области
по пожарному надзору
майору внутренней службы
Ю.И.Ушакову
директора МБОУ «Шолоховская гимназия»
Л.А.Штанг


Отчет


**об исполнении предписания по устранению нарушений требований
пожарной безопасности №9/1/1 от 04.01.2016г**

В целях выполнения предписания Отделения надзорной деятельности №9/1/1 от 04.01.2016г. в МБОУ «Шолоховская гимназия» проведена следующая работа:

№	Нарушение	Срок исполнения	Информация об устранении
1	Установка пожарных извещателей в помещении кладовой, в подвальном помещении и в чердачном помещении	до 12.06.2016г.	Составлена смета
2	Вывод сигнала по радиоканалу на пульт централизованного наблюдения, установленного на центральном пункте связи «01»	до 12.06.2016г.	Составлена смета
3	Закрепление уплотнения в притворах на лестничных клетках	20.02.2016г.	Установлены

Директор МБОУ «Шолоховская гимназия»  Л.А. Штанг




Ю.И. Ушаков
05.04.16г.