



Отделение надзорной деятельности  
Главного управления Министерства РФ  
по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных  
бедствий по РО  
Отделение пожарной деятельности  
по Шолоховскому району

### Информация

об устранении нарушений, указанных в акте проверки №101 от 18.07.2014 г.

В целях устранения нарушений, обозначенных в акте проверки №101 от 18.07.2014 г. в МБОУ «Шолоховская гимназия» проведены следующие работы:

- огнетушители размещены на расстоянии не превышающем 20 метров от возможного очага пожара.
- обеспечено наличие исправных электрических фонарей – 8 шт., из расчета 1 фонарь на 50 человек.
- произведена замена огнетушителя №8.
- производятся работы по замене стораемого материала в холле 1-го этажа, лестничном марше на 2 этаж.
- металлоискатель, установленный у дверей основного эвакуационного выхода, демонтировать не представляется возможным, так как демонтаж может привести к поломке металлоискателя, что приведет к срыву ЕГЭ. Данный металлоискатель был установлен в рамках программы подготовки образовательных учреждений к проведению единого государственных экзаменов.
- на дверях эвакуационных выходов установлены запоры, обеспечивающие возможность свободного открывания двери без ключа.

Директор Шолоховской гимназии



Л.А. Штанг