



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА  
(ГПС МЧС РОССИИ)

## УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

### ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШОЛОХОВСКОМУ РАЙОНУ

Пер. Первомайский, 13, ст. Вёшенская, 346270

Телефоны: (86353) 22-2-21 E-mail: 18ogpn\_md@mail.ru

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Телефон доверия Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий (863) 240-66-10

### Предписание №101/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Директору МБОУ «Шолоховская гимназия»**

**Штанг Лолите Александровне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 101 от «16» июня 2014 года начальника ОНД по Шолоховскому району УНД ГУ МЧС России по Ростовской области капитана внутренней службы Ушакова Ю.И., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «15» июля 2014 г. по 12 ч. 00 мин. «18» июля 2014 г. проведена плановая проверка:

Государственным инспектором Шолоховского района Ростовской области по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Дубининым Антоном Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в отношении МБОУ «Шолоховская гимназия», расположенная по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская, ул. Сосновая, 61, совместно с директором Штанг Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей превышает 20 метров	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений п.474 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г №390 (в редакции Постановления Правительства от 17.02.2014г №113)	10.08.2014г	
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не	На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	10.08.2014г	

	обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г №390 (в редакции Постановления Правительства от 17.02.2014г №113)	
3	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние огнетушителя (Остекление манометра огнетушителя отсутствует) №8	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. п. 478 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г №390 (в редакции Постановления Правительства от 17.02.2014г №113)	10.08.2014г
4	Применяется сгораемый материал для отделки стен путей эвакуации (холл 1-го этажа; лестничные марши на 2-й этаж)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 134 (приложение таб. 27,28,29)	31.03.2014г
5	Металлоискатель, установленный у дверей основного эвакуационного выхода, препятствует свободной эвакуации (дверь основного выхода загромождена)	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные стоки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; п.36 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г №390 (в редакции Постановления Правительства от 17.02.2014г №113)	10.08.2014г
6	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. п.35 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г №390 (в редакции Постановления Правительства от 17.02.2014г №113)	10.08.2014г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



«18» июля 2014 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор Штанг Л.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«18» июля 2014 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Государственный инспектор Шолоховского района  
Ростовской области по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы  
Дубинин А.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)